

ज्ञापांक:- 124/14/2019

कार्यालय अग्नि शमालय पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

दिनांक:-

4/3/19

वी:- एनएस

ई0 2019

सेवा में,

प्रिंसिपल, जीवन पब्लिक स्कूल

एनखोरा पूर्वी-चम्पारण मोतिहारी

विषय:- अग्नि शमक यंत्रों की जाँच प्रतिवेदन/अनापति प्रमाण-पत्र

महाशय,

आपके जीवन पब्लिक स्कूल एनखोरा के अग्नि शमक उपकरणों को आपके द्वारा मेरे समक्ष जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया जाँच के दौरान सभी अग्नि शमक उपकरण, उपर्युक्त एवं क्रियाशील पाये गये।

जो निम्न दर्शाई जा रही है।

1. A B C टाईप अग्निशामक यंत्र — ABC 6 Kg — 12 No
2. ड्राई केमिकल्स अग्निशामक यंत्र — CO2 4.5 Kg — 02 No
3. CO<sub>2</sub> अग्निशामक यंत्र —
4. फोम टाईप अग्निशामक यंत्र — PFFF 4 Litre 02 No
5. वाटर टाईप अग्निशामक यंत्र —
6. पानी एवं बालू की बाल्टी — Fire Bucket — 04 No
7. कम्बल —
8. वाटर टैंक — Water tank — 800 liter
9. वाटर पाईप लाईनिंग — only one separator
10. हाईडेन्ट —
11. होज रील —
12. डिलीवरी होज —
13. जमीनी वाटर टैंक —
14. जौकी पम्प — samarsabli
15. सेपटी गाई — esneman

नोट:- निरीक्षण के दौरान उपकरणों की खराब पाये जाने की स्थिति में जाँच पत्र निवकरण को बीच में भी रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। एवं सरकारी नियमों का पालन करते हुए वर्ष 2019-20 दिनांक 05/03/2020 के लिए जाँच पत्र निर्गत की जाती है। तथा निर्देश दिया जाता है कि अगले वर्ष समयानुकूल अग्निशामक उपकरणों की जाँच कराने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन

2/3/19  
अग्निशमन पदाधिकारी  
मोतिहारी